

REFLECTOR SIDE EXTENSION KIT INSTALLATION FOR GAS-FIRED LOW-INTENSITY RADIANT TUBE HEATERS

OPTION CD28 FOR MODELS VZ, VZH, AND VZT

NOTE: If the installation requires side extensions to reflect heat in a desired direction, refer to these instructions along with the installation manual provided with the heater for complete heater installation instructions.

- Refer to the installation manual provided with the unit for important safety information.
- Ensure that all components shown in **Figure 1** and listed in **Table 1** are available before beginning installation.




Figure 1. Reflector Side Extension Installation (Refer to Table 1)

Table 1. Reflector Side Extension Kit (PN 02712700) Components

Item No.	Component	PN (Quantity)
1	Support bracket, reflector side extension	01329911 (2)*
2	Reflector side extension, 96-inch (244 cm)	01368000 (1)
3	Retainer clip	02751200 (2)
4	Sheet metal screw, #8 × 3/8	94118106 (2)

*Quantity is two (2) per side extension. Use additional support brackets as necessary for installation locations with high air movement.

1. Install support brackets (1) as shown in **Figure 1** and tighten wingnut on each bracket to secure bracket to tube.
2. Cut notch(es) as necessary in reflector side extension (2) as shown in **Figure 1** to provide clearance for suspension hardware.
3. Slide bottom of reflector side extension (2) through support brackets (1) as shown in **Figure 1** and secure retainer clips (3) at top of side extension to reflector using sheet metal screws (4).

Specifications and illustrations subject to change without notice or incurring obligations.

Latest version of this manual is available at www.reznorhvac.com.

©2025 Reznor LLC, Saint Charles, MO. All rights reserved.

VZ-VZH-VZT-CD28 (11-25) 1047440-D



DO NOT DESTROY. PLEASE READ CAREFULLY. KEEP IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

INSTALLATION DU KIT D'EXTENSION LATÉRALE DU RÉFLECTEUR POUR CHAUFFAGES À TUBES RADIANTS À FAIBLE INTENSITÉ AU GAZ

OPTION CD28 POUR MODÈLES VZ, VZH ET VZT

REMARQUE : Si l'installation nécessite des rallonges latérales pour refléchir la chaleur dans la direction souhaitée, référez-vous à ces instructions ainsi qu'au manuel d'installation fourni avec le radiateur pour obtenir des instructions d'installation complètes du radiateur.

- Consultez le manuel d'installation fourni avec l'appareil pour obtenir des informations de sécurité importantes.
- Assurez-vous que tous les composants illustrés à la **Figure 1** et énumérés dans le **Tableau 1** sont disponibles avant de commencer l'installation.




Figure 1. Installation de l'extension latérale du réflecteur (se référer au **Tableau 1**)

Tableau 1. Composantes du kit d'extension latérale du réflecteur (PN 02712700)		
No. d'article	Composant	PN (quantité)
1	Support, extension latérale du réflecteur	01329911 (2)*
2	Extension latérale du réflecteur, 96 pouces (244 cm)	01368000 (1)
3	Clip de retenue	02751200 (2)
4	Vis à tôle, #8 x 3/8	94118106 (2)

*La quantité est de deux (2) par extension latérale. Utilisez des supports supplémentaires au besoin pour les emplacements d'installation avec un mouvement d'air élevé.

1. Installez les supports (1) tel qu'illustré à la **Figure 1** et serrez l'écrou papillon sur chaque support pour fixer le support au tube.
2. Découpez le(s) encoche(s) nécessaire(s) dans l'extension latérale du réflecteur (2) tel qu'illustré à la **Figure 1** pour laisser un espace libre au matériel de suspension.
3. Faites glisser le bas de l'extension latérale du réflecteur (2) à travers les supports de support (1) comme indiqué sur la **Figure 1** et fixez les clips de retenue (3) en haut de l'extension latérale au réflecteur à l'aide de vis à tôle (4).

Spécifications et illustrations sujettes à changements sans préavis ou sans aucune obligation.

La dernière version de ce manuel est disponible sur www.reznorhvac.com.

©2025 Reznor LLC, Saint Charles, MO. Tous droits réservés.

VZ-VZH-VZT-CD28 (11-25) 1047440-D

